

**НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
НПБ 110-03**

Общие положения

1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) <*>.

<*> Далее - автоматические установки.

Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15, 16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм, допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.

На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат.

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами I типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.

14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.

Приложение
к НПБ 110-03
(обязательное)

1. ЗДАНИЯ

Таблица 1

Объект защиты	АУПТ	АУПС
	Нормативный показатель	
1	2	3
1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более	Независимо от площади и этажности	
2. Здания складов категории В по пожарной опасности, высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1)	Независимо от площади	
3. Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности	То же	

4. Здания и сооружения для автомобилей:	По СНиП 21-02-99	
4.1. Для хранения		
4.2. Для технического обслуживания и ремонта	По ВСН 01-89	
5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) <*>	Независимо от площади	
6. Жилые здания:		
6.1. Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов <***>		Независимо от площади
6.2. Жилые здания высотой более 28 м <****>		То же
7. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:		
7.1. Общественного назначения	800 м2 <****> и более	Менее 800 м2
7.2. Административно-бытового назначения	1200 м2 и более	Менее 1200 м2
8. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна		Независимо от площади и этажности
9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в п.п. 11, 13)		То же
10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов):		
10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13):		
10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах	200 м2 и более	Менее 200 м2
10.1.2. При размещении торгового и подсобных помещений зала в наземной части здания	При площади здания 3500 м2 и более	При площади здания менее 3500 м2
10.2. Двухэтажные:		
10.2.1. Общей торговой площадью	3500 м2 и более	Менее 3500 м2
10.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах	Независимо от величины торговой площади	
10.3. Трехэтажные и более	То же	
10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)	Независимо от площади	
11. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним	По НПБ 111	
12. Культурные здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих норм)		Независимо от площади и этажности

13. Здания выставочных павильонов:		
13.1. Одноэтажные (за исключением п. 12)	1000 м2 и более	Менее 1000 м2
13.2. Двухэтажные и более	Независимо от площади	
<p><*> Высота здания определяется в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".</p> <p><***> Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными опτικο-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01.</p> <p><***> Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для выполнения требования п. 1.34* СНиП 2.08.01-89*.</p>		

II. СООРУЖЕНИЯ

Таблица 2

Объект защиты	АУПТ	АУПС
Нормативный показатель		
1	2	3
1. Кабельные сооружения <*> электростанций	Независимо от площади	
2. Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ:		
2.1. 500 и выше	То же	
2.2. Менее 500	Независимо от площади	
3. Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью:		
3.1. 63 МВА и выше	- " -	
3.2. Менее 63 МВА	То же	
4. Кабельные сооружения	Более 100 м3	100 м3 и менее

|промышленных и общественных | | |

|зданий | | |

+-----+-----+-----+

|5. Комбинированные тоннели | | |

|производственных и общественных | | |

|зданий при прокладке в них | | |

|кабелей и проводов напряжением | | |

|220 В и выше в количестве: | | |

+-----+-----+-----+

|5.1. Объемом более 100 м3 |12 шт. и более |От 5 до 12 шт. |

+-----+-----+-----+

|5.2. Объемом 100 м3 и менее | |5 и более шт. |

+-----+-----+-----+

|6. Кабельные тоннели и закрытые | |50 м3 и более |

|полностью галереи (в том числе | | |

|комбинированные), прокладываемые | | |

|между промышленными зданиями | | |

+-----+-----+-----+

|7. Городские кабельные | |Независимо от |

|коллекторы и тоннели (в том | |площади |

|числе комбинированные) | |и объема |

+-----+-----+-----+

|8. Кабельные сооружения при | |Независимо от |

|прокладке в них маслonaполненных | |площади |

|кабелей в металлических трубах | | |

+-----+-----+-----+

|9. Емкостные сооружения | По СНиП 2.11.03-93 |

|резервуары) для наземного | |

|хранения легковоспламеняющихся | |

|и горючих жидкостей | |

+-----+-----+-----+

|10. Закрытые галереи, эстакады | |Независимо от |

|для транспортирования | |длины |

|лесоматериалов | | |

+-----+-----+-----+

|11. Пространства за подвесными | | |

|потолками при прокладке в них | | |

|воздуховодов, трубопроводов с | | |

|изоляцией, выполненной из | | |

|материалов группы горючести | | |

|Г1 - Г4, а также кабелей | | |

|проводов), не распространяющих | | |

горение (НГ) и имеющих код
пожарной опасности ПРГП1 (по
НПБ 248), в том числе при их
совместной прокладке <*>:

+-----+-----+-----+

11.1. Воздуховодов, трубопро- 7 и более лит-
водов или кабелей (проводов), ров на метр ка-
в том числе при их совместной бельной линии
прокладке, с объемом горючей (КЛ)
массы кабелей (проводов)

+-----+-----+-----+

11.2. Кабелей (проводов) типа НГ от 1,5 до 7 л
с общим объемом горючей массы на 1 метр КЛ

+-----+-----+-----+

<*> Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются
тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи,
камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе
совместно с другими коммуникациями).

<*> 1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными
потолками и под двойными полами автоматическими установками не
оборудуются (за исключением пп. 1 - 3):

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных
водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с
открываемыми сплошными крышками;

б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей
изоляцией;

в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для
питания цепей освещения;

г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом
горючей массы менее 1,5 л на КЛ за подвесными потолками,
выполненными из материалов группы горючести НГ и Г.
2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите
АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них
воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из
материалов группы горючести Г1 - Г4 или кабелей (проводов) с
объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ,
необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если
высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м,
устройство АУПТ не требуется.

3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов)
определяется по методике, утвержденной в установленном порядке.

III. ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 3

-----T-----T-----			
Объект защиты	АУПТ	АУПС	
+-----+-----+			
Нормативный показатель			
+-----+-----T-----+			
1	2	3	
+-----+-----+-----+			
Помещения складского назначения			
+-----T-----T-----+			
1. Категории А и Б по	300 м2 и более	Менее 300 м2	
взрывопожарной опасности			
(кроме помещений, расположенных			
в зданиях и сооружениях по			
переработке и хранению зерна)			
+-----+-----+-----+			
2. Для хранения каучука,	Независимо от		
целлулоида и изделий из него,	площади		
спичек, щелочных металлов,			
пиротехнических изделий			
+-----+-----+-----+			
3. Для хранения шерсти, меха и	- " -		
изделий из него; фото-, кино-,			
аудио пленки на горючей основе			
+-----+-----+-----+			
4. Категории В1 по пожарной	- " -		
опасности (кроме указанных в			
п.п. 3.2, 3.3 и помещений,			
расположенных в зданиях и			
сооружениях по переработке и			
хранению зерна) при их			
размещении в этажах:			
+-----+-----+-----+			
4.1. В цокольном и подвальном			
+-----+-----+-----+			
4.2. В надземных	300 м2 и более	Менее 300 м2	

+-----+-----+-----+		
5. Категорий В2 - В3 по пожарной		
опасности (кроме указанных в		
п.п. 2, 3 и помещений, располо-		
женных в зданиях и сооружениях		
по переработке и хранению зерна)		
при их размещении в этажах:		
+-----+-----+-----+		
5.1. В цокольном и подвальном	То же	То же
+-----+-----+-----+		
5.2. В надземных	1000 м2 и более	Менее 1000 м2
+-----+-----+-----+		
	Производственные помещения	
+-----+-----+-----+		
6. Категории А и Б по взрыво-	300 м2 и более	Менее 300 м2
пожарной опасности с обращением:		
легковоспламеняющихся и горючих		
жидкостей, сжиженных горючих		
газов, горючих пылей и волокон		
(кроме указанных в п. 11 и		
помещений, расположенных в		
зданиях и сооружениях по		
переработке и хранению зерна)		
+-----+-----+-----+		
7. С наличием щелочных металлов		
при размещении в этажах:		
+-----+-----+-----+		
7.1. В цокольном	300 м2 и более	Менее 300 м2
+-----+-----+-----+		
7.2. В надземных	500 м2 и более	Менее 500 м2
+-----+-----+-----+		
8. Категории В1 по пожарной		
опасности (кроме помещений,		
расположенных в зданиях и		
сооружениях по переработке и		
хранению зерна) при размещении		
в этажах:		
+-----+-----+-----+		
8.1. В цокольном и подвальном	Независимо от	
	площади	
+-----+-----+-----+		
8.2. В надземных (кроме	300 м2 и более	Менее 300 м2

указанных в п.п. 11 - 18)			
+-----+-----+-----+			
9. Категории В2 - В3 по пожарной			
опасности (кроме указанных в			
п.п. 10 - 18 и помещений,			
расположенных в зданиях и			
сооружениях по переработке и			
хранению зерна) при их			
размещении в этажах:			
+-----+-----+-----+			
9.1. В цокольном и подвальном:			
+-----+-----+-----+			
9.1.1. Не имеющие выходов	300 м2 и более	Менее 300 м2	
непосредственно наружу			
+-----+-----+-----+			
9.1.2. При наличии выходов	700 м2 и более	Менее 700 м2	
непосредственно наружу			
+-----+-----+-----+			
9.2. В надземных	1000 м2 и более	Менее 1000 м2	
+-----+-----+-----+			
10. Маслоподвалы	Независимо от		
площади			
+-----+-----+-----+			
11. Помещения приготовления:	Независимо от		
суспензии из алюминиевой пудры, площади			
резиновых клеев; на основе ЛВЖ			
и ГЖ: лаков, красок, клеев,			
мастик, пропиточных составов;			
помещения окрасочных,			
полимеризации синтетического			
каучука, компрессорных с			
газотурбинными двигателями,			
огневых подогревателей нефти.			
Помещения с генераторами с			
приводом от двигателей,			
работающих на жидком топливе			
+-----+-----+-----+			
12. Помещения высоковольтных	То же		
испытательных залов, помещения,			
экранированные горючими			
материалами			
+-----+-----+-----+			

Помещения связи	
+-----Т-----Т-----+	
13. Вентиляционные, трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств: передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25 - 50 кВт, сетевых узлов, междугородных и городских телефонных станций, телеграфных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи	Независимо от площади
+-----+-----+-----+	
14. Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен: технические цехи оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров	Независимо от площади
+-----+-----+-----+	
15. Необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи	24 м2 и более Менее 24 м2
+-----+-----+-----+	
16. Помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим	

объемом зданий:			
+-----+-----+-----+			
16.1. 40 тыс. м3 и более	То же		
+-----+-----+-----+			
16.2. Менее 40 тыс. м3		То же	
+-----+-----+-----+			
17. Автозалы АТС, где			
устанавливается коммутационное			
оборудование квазиэлектронного			
и электронного типов совместно			
с ЭВМ, используемой в качестве			
управляющего комплекса,			
устройствами ввода-вывода,			
помещения электронных			
коммутационных станций, узлов,			
центров документальной			
электросвязи емкостью:			
+-----+-----+-----+			
17.1. 10 тыс. и более номеров,	Независимо от		
каналов или точек подключения	площади		
+-----+-----+-----+			
17.2. Менее 10 тыс. номеров,		Независимо от	
каналов или точек подключения		площади	
+-----+-----+-----+			
18. Выделенные помещения			
управляющих устройств на основе			
ЭВМ автоматических междугородных			
телефонных станций при емкости			
станций:			
+-----+-----+-----+			
18.1. 10 тыс. междугородных	24 м2 и более	Менее 24 м2	
каналов и более			
+-----+-----+-----+			
18.2. Менее 10 тыс. междугород-		Независимо от	
ных каналов		площади	
+-----+-----+-----+			
19. Помещения обработки,	500 м2 и более	Менее 500 м2	
сортировки, хранения и доставки			
посылок, письменной			
корреспонденции, периодической			
печати, страховой почты			

+-----+-----+-----+

| Помещения транспорта | |

+-----Т-----Т-----+

|20. Электромашинные, аппаратные, Независимо от | |

|ремонтные, тележечные и колес- |площади | |

|ные, разборки и сборки вагонов, | | |

|ремонтно-комплекточные, | | |

|электровагонные, подготовки | | |

|вагонов, дизельные, технического | | |

|обслуживания подвижного состава, | | |

|контейнерных депо, производства | | |

|стрелочной продукции, горячей | | |

|обработки цистерн, тепловой | | |

|камеры обработки вагонов для | | |

|нефтебитума, шпалопропиточные, | | |

|цилиндрические, отстоя пропитанной | | |

|древесины | | |

+-----+-----+-----+

|21. Наземные и подземные |По нормативным документам | |

|помещения и сооружения |субъектов Российской Федерации, |

|метрополитенов и подземных |утвержденным в установленном |

|скоростных трамваев |порядке | |

+-----Т-----+

|22. Помещения контрольно- |Независимо от | |

|диспетчерского пункта с |площади | |

|автоматической системой, | | |

|центра коммутации сообщений, | | |

|дальних и ближних приводных | | |

|радиостанций с радиомаркерами | | |

+-----+-----+-----+

|23. Помещения демонтажа и | То же | |

|монтажа авиадвигателей, | | |

|воздушных винтов, шасси и колес | | |

|самолетов и вертолетов | | |

+-----+-----+-----+

|24. Помещения самолетного и | - " - | |

|двигателеремонтного производств | | |

+-----+-----+-----+

|25. Помещения для хранения | - " - | |

|транспортных средств, | | |

|размещаемые в зданиях иного | | |

|назначения (за исключением | | |

{индивидуальных жилых домов) при {

{их расположении: {

+-----+-----+-----+

{25.1. В подвальных и подземных { - " - {

{этажах (в том числе под мостами){

+-----+-----+-----+

{25.2. В цокольных и надземных {При хранении 3 {При хранении {

{этажах {и более автомо-|менее 3 автомо-|

{билей {билей {

+-----+-----+-----+

{ Общественные помещения {

+-----Т-----Т-----+

{26. Помещения хранения и выдачи {Независимо от {

{уникальных изданий, отчетов, {площади {

{рукописей и другой документации {

{особой ценности (в том числе {

{архивов операционных отделов) {

+-----+-----+-----+

{27. Помещения хранилищ и {

{помещения хранения служебных {

{каталогов и описей в библиотеках|

{и архивах с общим фондом {

{хранения: {

+-----+-----+-----+

{27.1. 500 тыс. единиц и более { То же {

+-----+-----+-----+

{27.2. Менее 500 тыс. единиц { {Независимо от {

{площади {

+-----+-----+-----+

{28. Выставочные залы <*> {1000 м2 и более|Менее 1000 м2 {

+-----+-----+-----+

{29. Помещения хранения музейных {Независимо от {

{ценностей <*> {площади {

+-----+-----+-----+

{30. В зданиях {

{культурно-зрелищного назначения:|

+-----+-----+-----+

{30.1. В кинотеатрах и клубах с {

{эстрадами при вместимости зала { То же {

{более 700 мест при наличии {

{колосников <*>; {

+-----+-----+-----+

30.2. В клубах со сценами размерами, м: 12,5 x 7,5; 15 x 7,5; 18 x 9 и 21 x 12 при вместимости зала до 700 мест <*>

30.3. В клубах со сценами размерами 18 x 9; 21 x 12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18 x 12 и 21 x 15 независимо от вместимости, а также в театрах <*>, <*>

30.4. В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более

30.5. Склады декораций, бутафории и реквизита, столярные мастерские, фуражные, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом

31. Помещения хранилищ ценностей

31.1. В банках По ВВП 001-95/Банк России

31.2. В ломбардах Независимо от площади

32. Съёмочные павильоны 1000 м2 и более Менее 1000 м2 киностудий

33. Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими

{ячейками) и склады горючих | | |
{материалов в зданиях вокзалов | | |
{(в том числе аэровокзалов) | | |
{в этажах: | | |

+-----+-----+-----+

{33.1. В цокольном и подвальном |Независимо от | | |
{ | | |
{площади | | |

+-----+-----+-----+

{33.2. В надземных |300 м2 и более |Менее 300 м2 | |

+-----+-----+-----+

{34. Помещения для хранения | | |
{горючих материалов или негорючих| | |

{материалов в горючей упаковке, | | |

{при расположении их: | | |

+-----+-----+-----+

{34.1. Под трибунами любой |100 м2 и более |Менее 100 м2 | |

{вместимости в крытых спортивных | | |

{сооружениях | | |

+-----+-----+-----+

{34.2. В зданиях крытых | То же | То же | |

{спортивных сооружений | | |

{вместимостью 800 и более | | |

{зрителей | | |

+-----+-----+-----+

{34.3. Под трибунами вместимостью| - " - | - " - | |

{3000 и более зрителей при | | |

{открытых спортивных сооружениях | | |

+-----+-----+-----+

{35. Помещения для размещения: | | |

+-----+-----+-----+

{35.1. Электронно-вычислительных |Независимо от | | |

{машин (ЭВМ), работающих в |площади | | |

{системах управления сложными | | |

{технологическими процессами, | | |

{нарушение которых влияет на | | |

{безопасность людей | | |

+-----+-----+-----+

{35.2. Связных процессоров |24 м2 и более |Менее 24 м2 | |

{(серверные), архивов магнитных и| | |

{бумажных носителей, | | |

{графопостроителей, печати | | |

{информации на бумажных носителях} | | |
{(принтерные) | | |

+-----+-----+-----+

{35.3. Для размещения персональ- | | Независимо от |
{ных ЭВМ на рабочих столах | | площади |
{пользователей | | |

+-----+-----+-----+

{36. Помещения предприятий | | |
{торговли, встроенные в здания | | |
{другого назначения: | | |

+-----+-----+-----+

{36.1. Подвальные и цокольные |200 м2 и более |Менее 200 м2 |
{этажи | | |

+-----+-----+-----+

{36.2. Надземные этажи |500 м2 и более |Менее 500 м2 |

+-----+-----+-----+

{37. Помещения производственного |Оборудуются в соответствии |
{и складского назначения, распо- |с табл. 3 настоящих норм |
{ложенные в научно-исследователь- | |
{ских учреждениях и других | |
{общественных зданиях | |

+-----+-----+-----+

{38. Помещения иного админи- | | Независимо от |
{стративного и общественного | | площади |
{назначения, в том числе | | |
{встроенные и пристроенные | | |

+-----+-----+-----+

{ <*> Данное требование не распространяется на помещения,
{ временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т.д.), а
{ также на помещения, где хранение ценностей производится в
{ металлических сейфах. |

{ <***> Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и
{ арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их
{ нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во
{ всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и
{ арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями
{ встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств. |

{ <****> Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены
{ и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме
{ нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы
{ сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые,
{ мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера

L-----

IV. ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 4

Объект защиты	АУПТ	АУПС
	Нормативный показатель	
1	2	3
1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ	Независимо от типа	
2. Сушильные камеры	То же	
3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов	- " -	
4. Трансформаторы и реакторы:		
4.1. Напряжением 500 кВ и выше	Независимо от мощности	
4.2. Напряжением 220 - 330 кВ и выше, мощностью	200 МВА и выше	
4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью	63 МВА и выше	
4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью	63 МВА и выше	
5. Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах	Независимо от площади	
6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке	То же	
7. Масляные емкости для закаливания	3 м ³ и более	